

0219106-10KP 网络公开信息表

建设单位名称	中海福建天然气有限责任公司		
建设单位地理位置	福建省漳州市龙文区	建设单位联系人	赖工
项目名称	中海福建天然气有限责任公司漳州末站扩建暨海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）扩建漳州首站部分		
项目简介	2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）项目中的漳州首站划归为中海福建天然气有限责任公司，项目中的其余部分划归为国家石油天然气管网集团有限公司。海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）项目中的漳州首站是在福建 LNG 一期工程漳州末站基础上进行扩建，实现将天然气向南靖分输站方向输送的功能。漳州首站部分新增清管收发装置 1 台，可在不停输状态下发送漳州~龙岩干线清管器，也可接收龙岩来清管器，实现双向清管。		
现场调查人员	赵勇、王剑	现场调查时间	2021-4-1
现场检测人员	李鹏、罗耀文	现场检测时间	2021-6-8~6-10
建设单位陪同人	李工		
项目存在的职业病危害因素	甲烷、硫化氢、氮氧化物、一氧化碳、硫酸、噪声、工频电场		
职业病危害因素检测结果	接触职业病危害因素的浓度/强度符合国家规定的职业接触限值。		

<p>评价结论及建议</p>	<p>评价结论与建议:</p> <p>评价结论:</p> <p>确定职业病危害类别</p> <p>根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 该项目属于燃气生产和供应业中的天然气生产和供应业,《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号) 中将燃气生产和供应业中的燃气供应业分类为职业病危害一般的行业, 结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析, 判定该项目属于职业病危害一般的建设项目。</p> <p>建议</p> <p>(1) 建设单位应当在醒目位置设置公告栏, 公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。</p> <p>(2) 燃气发电机房入口应设置“噪声有害”、“当心中毒”警告标识和“戴防护耳塞”、“注意通风”等指令标识。</p> <p>(3) 地下污水池应设置硫化氢告知卡。</p>
<p>专家评审意见</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 细化工艺过程的分析、描述; 2、 完善应急救援措施的分析与评价; 3、 落实专家组提出的其他意见。